

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétkben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben

a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

Tűzoltó készülékek meghatározásának alapjai az OTSZ 16. mellékletének 1-2. táblázata alapján

1. táblázat

Oltóanyag-egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

2. táblázat

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1000	12	36
minden további 250	+2	+6

Példa a készülék meghatározáshoz

OTSZ 204. § illetve 16. melléklet 1. és 2. táblázata alapján

Önálló rendeltetési egységek

1. Shop

Alapterülete:	116 m ²
Előírt oltóanyag egység:	4
Előírt Tűzosztály:	13A 70B

*Minimum szükséges a következő tűzosztályú tűzoltó készülék: **1 db 13A és 70B***

2. Autómosó

Alapterülete:	73 m ²
Előírt oltóanyag egység:	3
Előírt Tűzosztály:	55B

*Minimum szükséges a következő tűzosztályú tűzoltó készülék: **1 db 55B***

A leggyakoribb tűzoltó készülék típusok és oltásteljesítményük

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
BAVARIA	RAPID SPORT 2kg	5A21B C	PL-2/77
BAVARIA	BRANDSTOP 6G	13A 89B C	PL-2/77
BAVARIA	BRANDSTOP 6G-1	27A 183B C	PL-2/77
BAVARIA	BRANDSTOP 12G	34A 144B C	PL-2/77
BAVARIA	BRANDSTOP12G	43A 233B C	PL-2/77
BAVARIA	QUICK 50	A B C	PL-2/77

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
CERVINKA	P1 Ce	5A 34 B C	HJ ABC 40
CERVINKA	P2 Ce	8A 55 B C	HJ ABC 40
CERVINKA	P6 CeA	34A 183B C	HJ ABC Powder
CERVINKA	P6 Ce	21A113B C	HJ ABC Super
CERVINKA	P12 Ce	55A 233B C	HJ ABC 40
CERVINKA	S2CE	34BC	CO ₂
CERVINKA	S5CE	70B C	CO ₂

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
FIRE STOP	P2 TTBT	13A 89 B C	FIRE FORTE 80
FIRE STOP	P6 TTBT	21A 144B C	FIRE ABC 40
FIRE STOP	P6 TTBT	34A 183B C	FIRE ABC 40
FIRE STOP	P12 TTBT	43A 233B C	FIRE ABC 40

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
ILION	FÓNIX 1 6P	34A 144B C	UPR
ILION	IXION6P	34A 183B C	UPR

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
GLÓRIA	F1 GM	8A 34 B C	GLUTEX
GLÓRIA	F1 G EXCLUSIV	8A 34 B C	GLUTEX
GLÓRIA	F2 GM	13A 89BC	GLUTEX
GLÓRIA	P 2 GMA	8A 34 B C	ADEX
GLÓRIA	PD 2 G	13A 89BC	GLUTEX
GLÓRIA	PD 2 GA	13A 89B C	ADEX
GLÓRIA	PD 6 G	34A 233B C	GLUTEX
GLÓRIA	PD 6 GA	34A 183B C	ADEX
GLÓRIA	PD 12 G	55A 233B C	GLUTEX
GLÓRIA	PD 12 GA	43A 233B C	ADEX
GLÓRIA	P50 G		ADEX
GLÓRIA	KS 2 SBS	34B C	CO ₂
GLÓRIA	KS 5 SE	89B C	CO ₂

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
GLÓRIA	S6DLWB	21A 183B	HAB
GLÓRIA	S9DLWB	27A 233B	HAB

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
GUFEX	G6DDL-2	43A233B C	GUFEX

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
NEURUPPIN	PG 2 PMK	13A 89B C	NEUTREX
NEURUPPIN	PG 6 PDY	27A 144B C	NEUTREX
NEURUPPIN	PG 6 PDY	34A 183B C	NEUTREX
NEURUPPIN	PG 6 PMD-EN	34A 233B C	NEUTREX
NEURUPPIN	PG 6 EURO	34A 183B C	NEUTREX
NEURUPPIN	PG 12 PMD	55A233B C	NEUTREX
NEURUPPIN	KS2 BGX	34 B	CO ₂
NEURUPPIN	KS5 BGX	89B	CO ₂

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
ORFEO	E-606-AB	21A 144B C	NIECOR-2 ABC
ORFEO	EB-1212-AB	43A 233B C	NIECOR-2 ABC

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
PASTOR	P1 DM	5A 21B C	PULVEX
PASTOR	P2 AM	8A 34 B C	PULVEX
PASTOR	P2 AM	13A 89BC	FUREX
PASTOR	P6 M	27A 233B C	FUREX ABC 650
PASTOR	P6 AM	34A 233B C	FUREX ABC 650
PASTOR	P6 CM	21A 113B C	TOTALIT FE-40
PASTOR	P6 DM	34A 244 B C	PULVEX
PASTOR	P9 CM	21A 113BC	TOTALIT FE-40
PASTOR	P12 CM	43A 233B C	TOTALIT FE-40
PASTOR	P12 DM	55A 244B C	PULVEX
PASTOR	P50	34A IVB C	PULVEX ABC40
PASTOR	C02 5 AL	34 B C	CO ₂

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
PROTEX	PD6 GA	34A 183B C	ADEX

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
PYRO- CONTROLL	P6 A PC	34A 183B C	FUREX 40

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
--------	-------	-----------	-----------

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
PYROMAX	F2 PA50S-E	A IVB C	
PYROMAX	F3 PA250/C02-E	ABC	
PYROMAX	F4 C2AL-E	21B C	CO ₂
PYROMAX	F5 C5AL-E	55B C	CO ₂
PYROMAX	F6 C2AL-E1	21B C	CO ₂
PYROMAX	F7 C5AL-E1	55B C	CO ₂
PYROMAX	F22 C02-20	5BC	CO ₂
PYROMAX	F50 PA9S-E	43A 233B C	UP60
PYROMAX	F51 PA9S-E1	43A 233B C	UP60
PYROMAX	F64 PA12S-E1	55A 233B C	UP60
PYROMAX	F65 PA12S-E	55A 233B C	UP60
PYROMAX	F68 PA4S-E1	21A 113B C	UP60
PYROMAX	F69 PA4S-E	21A 113BC	UP60
PYROMAX	F70 PA6S-E1	34A 183B C	UP60
PYROMAX	F71 PA6S-E	34A 183B C	UP60
PYROMAX	F72 C02 5-AL	34BC	CO ₂
PYROMAX	F91 PA2S-E1	8A 55B C	UP60

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
REGAL	REGAL 6	21A 113B C	FUREX
REGAL	REGAL12	34A 183B C	PULVEX

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
ROLLEXCO	PA 2SBL	13A 70BC	ROLEX 40
ROLLEXCO	PA 2SBLM	13A 70BC	ROLIT 40
ROLLEXCO	PA2SBMS	13A 89BC	ROLIT 80
ROLLEXCO	PA4SBL	21A113B C	ROLEX 40
ROLLEXCO	PA 6SB	13A 89BC	FAVORIT-T.
ROLLEXCO	PA6SB	27A 113B C	FAVORIT-T.
ROLLEXCO	PA 6SBM	34A 183B C	ROLIT 40
ROLLEXCO	PA 6SBME	43A 233B C	ROLIT 80
ROLLEXCO	PA6SBL	34A183B C	ROLEX 40
ROLLEXCO	PA 6SBLG	34A 183B C	ROLIT 40
ROLLEXCO	PA 6SBS	34A183B C	ROLIT 40
ROLLEXCO	PA 6SBSY	34A 144B C	ROLEX 20
ROLLEXCO	PA 9SB	43A 233B C	ROLEX 40
ROLLEXCO	PA 12SB	55A 233B C	ROLEX 40
ROLLEXCO	PA 12SBM	55A 233B C	ROLIT 40
ROLLEXCO	PA 50SB	AIVB C	ROLEX 40
ROLLEXCO	IT2	34BC	CO ₂
ROLLEXCO	IT5	89B C	CO ₂

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
ROTECH	RO D290G	13A 89B C	TROPOLAR
ROTECH	RO D6G-1	27A 183B C	BAVEX
ROTECH	RO D6G-90	34A 233B C	TROPOLAR- FORTE
ROTECH	RO D12G-1	55A 233B C	BAVEX
ROTECH	RO K2-1	34 B C	C02
ROTECH	RO K5-1	70B C	C02

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
ROZMARING	POROZ 2	13A 70B C	UPR ABC
ROZMARING	POROZ 4	21A113B C	UPR ABC

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
IFEX	AUTOMAX 1 kg	5A 21B C	ISOCOMP
IFEX	AUTOMAX 2 kg	8A 21B C	ISOCOMP
IFEX	MINIMAX DU 6e	34A 233B C	EURO-TROXIN
IFEX	MINIMAX DU 12e	55A 233B C	EURO-TROXIN
IFEX	IFABEX PG 6D	34A 233B C	AMTRON 40
IFEX	IFABEX PG 12D	55A 233B C	AMTRON 40
IFEX	HN 3 HAB	3A 34B	
IFEX	HN 6 HAB	5A 89B	
IFEX	HN 12 HAB	13A 144B	
IFEXTRA	6F HAB	13A 89B	
IFEXTRA	9n HAB BELTÉRI	27A 113B	
IFEXTRA	9f HAB KÜLTÉRI	21A 113B	

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
JOCKEL	P6 DJL	27A 144B C	EUROSTAR
JOCKEL	P12 DJL	43A 183B C	EUROSTAR

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
KODRETTA	PR1	5A 34B C	FIRE SUPER
KODRETTA	PR2	5A 21B C	FUREX ABC 40
KODRETTA	PR2	13A 70B C	FIRE SUPER
KODRETTA	P6 T	21A 144B C	FUREX ABC 40
KODRETTA	P6 T	34A 183B C	FUREX ABC 40
KODRETTA	S2-KT-e	21B C	CO ₂
KODRETTA	S5-KT-e	55B C	CO ₂
KODRETTA	VPP6 Pa Hab	5A 55B	HAB
KODRETTA	VPP9 Pa Hab	5A 70B	HAB

+36-20/331-0908
info@safetyzone.hu
2600 Vác Lovarda tér 12. fszt 2.
http://www.safetyzone.hu



Safety Zone
Tűz-Munka-Környezetvédelmi Szolgáltatás
ADR Biztonság tanúsítás

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
MAXIMA	PKM 1A	5A 34B C	ISOCONP 80
MAXIMA	PKM 2A	13A 89B C	ISOCONP 80
MAXIMA	PKM 4A	21A 144B C	ISOCONP 80
MAXIMA	PKM 6	27A 183B C	ISOCONP 50
MAXIMA	PKM 6B	34A 144B C	ISOCONP 50
MAXIMA	PKM 6A	43A 233B C	ISOCONP 80
MAXIMA	PKM 12A	55A 233B C	ISOCONP 80
MAXIMA	CKM 2	34B C	CO ₂
MAXIMA	CKM 5	89B C	CO ₂
MAXIMA	HKM 6	21A 144B	HAB
MAXIMA	HKM 9	27A 183B	HAB

GYÁRTÓ	TÍPUS	EGYSÉGTŰZ	OLTÓANYAG
MIKOLA	CO2-M2	13B C	CO ₂
MIKOLA		34B C	CO ₂